

पंकज कुमार
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ -226 001
ई मेल-mduppcl12@gmail.com
दूरभाष : 0522-2288377

संख्या 3712 /रेसो/विकास खण्ड

दिनांक: 29 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञाप

संज्ञान में यह आया है कि विभिन्न वितरण कम्पनियों के द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं अनुश्रवण कार्यों हेतु विभिन्न निर्माता कम्पनियों/आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से क्रय किये जा रहे Steel Tubular Poles पर Technical Specifications के Marking बिन्दु में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित क्रयकर्ता का विवरण, आदि अंकित नहीं किया जा रहा है। विभिन्न वितरण कम्पनियों के द्वारा Steel Tubular Poles क्रय करने के लिये स्वीकृत GTP में भी Marking का कोई उल्लेख न किये जाने के कारण, न तो निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के द्वारा Steel Tubular Poles पर अनिवार्य Marking का संज्ञान लिया जा रहा है और न ही भण्डार एवं क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। जिसके कारण Steel Tubular Poles निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना किसी Marking के भिन्न-भिन्न साइज के ST Poles की लगातार आपूर्ति की जा रही है। जिसके कारण कार्य क्षेत्र में यह पहचान कर पाना दुष्कर कार्य है कि कौन सा ST Poles विभाग का है और कौन सा नहीं। उपरोक्त के कारण विभागीय ST Poles के जमा योजना आदि में दुरुपयोग की सदैव ही प्रबल सम्भावना बनी रहती है।

अतः एतद् द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि Steel Tubular Poles के Technical Specifications के अनुसार, प्रत्येक ST Poles पर निम्नवत् Marking सुनिश्चित की जायेगी तथा सभी साइज के ST Poles की स्वीकृत हो चुकी अथवा स्वीकृत होने वाली GTP में Marking अनिवार्य रूप से तत्काल प्रभाव से सम्मिलित करते हुये उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये:-

1. Marking on ST Poles shall be clearly and indelibly engraved at the height of 3 meter from the base of the pole, with the following particulars during manufacture so as to be easily readable (alphabet size - minimum 1(one) inch height and 3/4 inch width with 1/2 inch spacing between letters) after erection in position.
2. Packing No./Lot No./Pole No.
3. Name of DISCOM (in capital bold letters)/ Date of manufacture.
4. Maker's distinguishing mark.
5. Size of Pole.

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 37/2 / रेसपो / विकास खण्ड

दिनांक: 24 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, म०वि०वि०नि०लि० लखनऊ, प०वि०वि०नि०लि० मेरठ, पू०वि०वि०नि०लि० वाराणसी, द०वि०वि०नि०लि० आगरा एवं केस्को कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, रेसपो, उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन लखनऊ।
4. कट फाईल।
5. अधिशासी अभियन्ता वेब साईट, शक्ति भवन, लखनऊ।

(पंकज कुमार) 25/8/2021
प्रबन्ध निदेशक

०/८